

GROUND SOURCE VERY LOW TEMPERATURE DHC IN ZORROTZAURRE. BILBAO

Prospectivas sobre ciudades, barrios y edificios
en 2050. Presentación de resultados.

Madrid 14 de octubre de 2024

Plataforma Tecnológica de Eficiencia Energética
de España

AmsTErdam BiLbao citizen drivEn smaRt cities



INTRODUCTION




ATELIER, 30 partners from 11 countries are working together to create and replicate Positive Energy Districts (PEDs) within eight European cities.



INTRODUCTION

ATELIER PED TWO LIGHTHOUSE CITIES SIX FOLLOWER CITIES



Zorrotzaurre District



ZORROTZAURRE ISLAND \approx 850.000 m² mainly

of brownfield sites.

TELUR Geotermia y Agua, S.A. is the partner in charge of thermal energy issues.

Three demonstrator areas:



Closed loop in Central Demo



Closed loop in Central Demo

Drilling Works



Borehole connection to manifold box

Civil Works



Ø200 mm HDPE Grid

Closed loop in Central Demo



Piping and Trenching.



Final stage of the square

BETA 2: HEATING AND COOLING EQUIPMENT

PREVIOUS SITUATION (January 2021 – February 2022)

HEATING

$P_h = 410 \text{ kW AIR TO WATER HEAT PUMP (ASHP)}$

COOLING

$P_c = 312 \text{ kW WATER TO WATER HEAT PUMP + AIRCOOLER}$
 $P_c = 547 \text{ kW AIR TO WATER HEAT PUMP (ASHP as Back-Up)}$

GEO-EXCHANGE CIRCUIT (GHX) (since March 2022)

HEATING

$P_h = 386 \text{ kW WATER TO WATER HEAT PUMP + GHX (GSHP)}$
 $P_h = 410 \text{ kW AIR TO WATER HEAT PUMP (ASHP as Back-Up)}$


COOLING

$P_c = 312 \text{ kW WATER TO WATER HEAT PUMP + GHX (GSHP)}$
 $P_c = 547 \text{ kW AIR TO WATER HEAT PUMP (ASHP as Back-Up)}$

BETA 2. Monitoring data




Pre GS thermal demand and consumption



NOVEMBER 2021 TO FEBRUARY 2022
HEAT PRODUCTION: 140,5 MWh
ELECTRICITY CONSUMPTION: 63,5 MWh


SEASONAL PERFORMANCE FACTOR
SPF: 2,2

Current situation




MARCH 2022 – AUGUST 2024

GSHP	ASHP
Heating 150 MWh	Heating 21 MWh
Cooling 268 MWh	Cooling 20 MWh
91 %	9 %



SEASONAL PERFORMANCE
SPF = 4,4




SEASONAL PERFORMANCE
SPF = 1,8



BETA 1: Monitoring data

1.5 FLOORS IN USE

EXTENSION TO 3 FLOORS AND GSHP IMPLEMENTATION



Demo Punta Norte. RZ13

- ✓ 3 edificios residenciales → 172 VPO.



Demo Punta Norte RZ13 172 VPO

	Bomba de calor Aire/Agua AEROTERMIA (100 kW)	Bomba de Calor Agua/Agua GEOINTERCAMBIO (100 kW)	Mejora BC AGUA/AGUA GEO vs BC AIRE/AGUA PARA 172 VVDAS VPO (548 kW)
Suelo Radiante 30/35 °C UNE-EN 14825 UNE-EN 14511 EUROVENT	65 kW (7°C) Pabs: 18,2 kW (Con Ventiladores) COP: 3.6	87 kW (0/-3 °C) Pabs: 22,3 kW (Con circuladora terreno) COP: 3.9	
Suelo radiante 30/35 °C Temperatura de cálculo (RITE) BIO: -0,2 °C	43 kW (-0,2 °C) x 2: 86 kW Pabs: 18,9 kW x 2: 37,8 kW COP: 2,3 (Con ventiladores y desescarche)	102 kW (5/2 °C _Temperatura terreno: 15,5 °C) Pabs: 23,2 kW COP: 4,4 (Incluso circuladora terreno)	COP: +2.1
Nº de BC para la potencia de calefacción de diseño: 100 kW	2,3	1	-7 Un. (-60%)
Producción centralizada de ACS	58 °C? 55 °C? 52 °C? (Apoyo resistencias para alcanzar la Tª necesaria)	65 °C	No boosting or Joule Heater needed
Consumo energía eléctrica (kWh/y)	70.423	38.304	-187.842 kWh/y (-45.6%)
Refrigerante (R410) PCA	18 kg * 2,3 = 41,4 kg (86,4 teq CO ₂)	10,5 kg (21,9 teq CO ₂)	-167 kg (-349 teqCO ₂)
Potencia eléctrica pico absorbida (kW)	49	27	-119
Potencia sonora (dB) (con atenuadores)	76,3	66	-10,3
Peso (kg)	454 X 2,3: 1.044	454	-3,186
Huella equipos (m ²)	2,28 m x 1,22 m: 2,78	099 m x 0,88 m: 0,87	-10,3
TEWI (Total Equivalent Warming Impact) grCO ₂ /kWh _t	103,6 gr/kWh	49,1 gr/kWh	-54.5 gr/kWh (-52.6%)
TEWI kgCO ₂ /año	14.280 kgCO ₂ /año	6.768 kgCO ₂ /año	-37,990 kg/y

Demo Punta Sur. IED Kunsthal



IED KUNSTHAL
mechanical room retrofit


1st stage 100 kW GSHP
implementation connected
to a dedicated loop, 1800
m length.

145 MWh/y (91%) of
heating + 80 MWh/y
(100%) of cooling supplied

2nd stage 200 kW NG
boiler total substitution by
W/W HP connected to
VLTDHC



KPI Zorrotzaurre District



KPI Zorrotzurre District



INDICADORES	CTE ⁽¹⁾ CALDERA CONDENSACIÓN GN+SOLAR TÉRMICA +BC AIRE/AGUA ALTA EFICIENCIA	BC AGUA/AGUA CON DHC DE MUY BAJA TEMPERATURA CON GEO	MEJORA BC AGUA/AGUA CON DHC MBT
REDUCCIÓN CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA (GWh/y)	30	13,2	-16,8 (-56%)
EMISIONES GEI (t CO ₂ /y) ⁽²⁾	6.062	1.956	-4.104 (-68%)
ENERGÍA RENOVABLE GENERADA EN LA ISLA (GWh/y)	1,1	14,8	+13,7 (x 13,5)
POTENCIA RENOVABLE INSTALADA (MW) ⁽³⁾⁽⁴⁾	1,8	21	+19,2 (x 11,7)

(1) CTE Código Técnico de la Edificación

(2) MINETUR: Factores de emisión de CO₂ y coeficientes de paso a energía primaria del MIX and NG.

(3) Directiva 2018/2001 relativa al uso de energía procedente de fuentes renovables.

(4) IDAE: Prestaciones medias estacionales de bombas de calor para producción de calor en edificios.



North Edge 5G DHC Piping Works



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 864374



South Edge 5G DHC Piping Works



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 864374





GP/Aliendalde Auzunea, 6
48200 Durango · Bizkaia
T: 94 6818916
www.telur.es

asainztrapaga@telur.es

nsanmartin@telur.es

iarrizabalaga@telur.es

www.smartcity-atelier.eu

 [@AtelierH2020](https://twitter.com/AtelierH2020)

 [AtelierH2020](https://www.linkedin.com/company/AtelierH2020)



Muchas gracias por su atención